

令和5年2月1日

可搬式蓄電池調達事業の一般競争入札公告

社会福祉法人 善光会
理事長 西田 日出美

さて、この度、当法人が運営する下記の施設において、可搬式蓄電池を調達いたします。つきましては、可搬式蓄電池及びその付属品の購入先事業者を選定するにあたり、下記のとおり、一般競争入札の実施を公告いたします。是非とも入札参加をご検討くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 事業概要

(1) 事業名

可搬式蓄電池調達事業

(2) 事業場所及び事業対象施設

ア. 〒144-0033

東京都大田区東糀谷六丁目4番17号 別養護老人ホーム フロース東糀谷

イ. 〒144-0033

東京都大田区東糀谷六丁目4番17号 介護老人保健施設 アクア東糀谷

ウ. 〒144-0033

東京都大田区東糀谷六丁目4番17号 障害者支援施設 アミークス東糀谷

エ. 〒143-0013

東京都大田区大森南一丁目17番6号 特別養護老人ホーム バタフライヒル大森南

オ. 〒124-0021

東京都葛飾区細田四丁目20番14号 特別養護老人ホーム バタフライヒル細田

(3) 事業内容

(4) イの別紙において、(2)の各施設別に定める可搬式蓄電池及び備品を数量分調達し、各施設へ配送するものとする。配送箇所は当法人の指示に従うこと。

(4) 調達物品及び仕様等

ア. 調達物品「可搬式蓄電池」の指定

調達物品は、エリーパワー株式会社をメーカーとする「POWER YIILE3」42台及びその付属品とする。詳細は次項のとおり。

イ. 調達物品の仕様及び数量（付属品含む）

（ア）特別養護老人ホーム フロース東糀谷
本公告末尾「別紙」のとおり。

（イ）介護老人保健施設 アクア東糀谷
本公告末尾「別紙」のとおり。

（ウ）障害者支援施設 アミークス東糀谷
本公告末尾「別紙」のとおり。

（エ）特別養護老人ホーム バタフライヒル大森南
本公告末尾「別紙」のとおり。

（オ）特別養護老人ホーム バタフライヒル細田
本公告末尾「別紙」のとおり。

ウ. 契約及び配送設置の期限

契約は令和5年2月を予定として行うものとする。配送は同年3月末日を期限とし、
配送日及び時刻は両者協議のうえ、当法人が決定する。

エ. 調達物品の配送及び設置に要する費用も入札価格に含み、積算するものとする。

（5） 予定価格

税抜 39,718,000円

（6） 最低制限価格

設定なし

2. 入札概要

（1）入札方法

一般競争入札

（2）入札日

令和5年2月10日（金曜） ※予定日であり、前後する場合がある
入札時刻は、入札参加応募書類の受領後に当法人から応募者へ通知する

（3）入札場所

〒107-0062 東京都港区南青山六丁目7番2号 VORT 南青山 I 2階
社会福祉法人善光会 管理センター

※入札参加者が多数となった場合、変更する場合がある

（4）当日の持参物

① [入札書](#) ※リンクから様式をダウンロードいただけます

- ② 委任状 ※リンクから様式をダウンロードいただけます
なお、委任状は権限が無い役職員が入札を行う場合のみ必要とする

(5) 入札保証金

入札保証金は免除する

(6) 入札参加資格条件

入札参加申込日から入札当日までの全期間において、次の全条件を満たしていること。
なお、入札参加応募書類の受領後、2月8日までに入札参加の可否を通知する。

- ア. 調達物品の販売を取扱い、設置に工事等を要する場合これを請け負う許認可等を有する業者であること（メーカーも含む）
イ. 参加する時点において、著しい経営の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、調達物品の調達及び契約の履行が確実にできること
ウ. 東京都暴力団排除条例（平成23年3月18日東京都条例第53号）第2条第1項第1号から第5号に該当しないこと

(7) その他

- ア. 落札者は、予定価格の制限（上限）の範囲内で、最低の価格をもって、有効な入札を行った者とする
イ. 入札参加者が1者のみとなった場合であっても、本入札は実施する
ウ. 資格の無い者のした入札、申請者または応募書類に虚偽があった者の入札は無効とする

3. 入札応募要領

(1) 入札参加応募方法

以下(2)の提出先まで事前にご一報のうえ、次の書類をご郵送ください。なお、提出書類は本入札の参加資格確認のみに使用し、落札事業者以外からの提出書類については、本入札の終了後に当法人が適切な方法をもって廃棄いたします。

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|----|
| ① <u>入札参加希望票</u> | ※リンクから様式をダウンロードいただけます | 1部 |
| ② 法人履歴事項全部証明書（提出日以前3カ月以内のもの） | | 1部 |
| ③ 直近の決算書（写し） | | 1部 |
| ④ <u>誓約書</u> | ※リンクから様式をダウンロードいただけます | 1部 |

(2) 提出先・本事業に関する問い合わせ先

提出方法：郵送（当日消印有効）、宅配便（当日荷受印有効）、持参

提出先：〒107-0062

東京都港区南青山六丁目7番2号 VORT 南青山 I 2階

宛名：社会福祉法人 善光会 事務局法務部

その他：郵送時は外面に「入札参加応募書類在中」と朱書きすること

問合せ先：03-5464-8841（問合せ受付時間平日9時～16時）

- (3) 入札参加応募書類受付期間及び問合せ受付期間
令和5年2月1日（水曜） ～ 令和5年2月7日（火曜）

4. その他

- (1) 契約は、社会福祉法人善光会の経理規程等諸規則による
(2) 落札後、落札者が自己の故意または過失により落札を辞退する場合、これに起因して当法人に生じる損害を賠償しなければならない

以上

可搬式蓄電池調達事業の一般競争入札公告
別紙

可搬式蓄電池仕様	
メーカー	エリーパワー株式会社
名称	大型リチウムイオン蓄電池内蔵蓄電システム「POWER YIILE3」
型式	PPS-30
寸法	W320*D585*H514mm
質量	約52kg
蓄電池容量	2.5kWh (実効容量2.1kWh)
出力電圧	単相AC101V±3V
定格出力	1.5kVA/1.4kW
充電時間	約4時間
使用場所	屋内
運転音	38db以下
製品使用期限	10年までのご利用 (10年経過時に、有償廃棄 or有償点検、部品交換で、 +5年利用可、利用後有償廃棄)
製品保証期間	最大10年 (通常3年)
切替時間	0.004秒
適合規格(蓄電システム)	S-JET (JISC4412-1) ECHONET-LiteAIF VCCIClassB準拠 (太陽電池入力部除く)
適合規格(蓄電池)	TUV-S (リチウムイオンセルの過酷条件試験マニュアルv2:2011) JISC8715-2 IEC62133
配 送 先 施 設	数 量
特別養護老人ホーム フロース東菟谷	10 台
介護老人保健施設 アクア東菟谷	10 台
障害者支援施設 アミックス東菟谷	8 台
特別養護老人ホーム バタフライヒル大森南	7 台
特別養護老人ホーム バタフライヒル細田	7 台

付 属 品 仕 様	
メーカー	株式会社デザインアーク
付属品名称	折り畳み式太陽光モジュール（4枚1セット）
互換性	「POWER YIILE3」と互換性を有すること
寸法（折り畳み時）	550*505*63mm
寸法（組み立て時）	1010*505*30mm
重量	9.87kg
太陽電池	直列36個（4×9）
本体材質	高透過低鉄強化ガラス、EVA、TPT
フレーム材質	アルミニウム
最大出力	50W*2=100W
セル効率	18.00%
最大電源電圧（VMP）	17.8V
最大電源電流（アンペア）	5.62A
開放電圧（Voc）	21.3V
短絡電流（Isc）	6.07A
パワー誤差	±3%
最大システム電圧	1000V
シリーズヒューズ定格（A）	8
バイパスダイオード数	0
Iscの温度係数（%）	0.03%/°C
Vocの温度係数（%）	-0.32%/°C
PMの温度係数	0.42%/°C
セルの公称温度（NOTC）	46±2/°C
動作温度	-40°C～85°C
※条件（STC）：放射照度：千ワット/㎡、分光分布AM1.5、セル温度25°C	
配 送 先 施 設	数 量
特別養護老人ホーム フロース東菟谷	3 台
介護老人保健施設 アクア東菟谷	3 台
障害者支援施設 アミークス東菟谷	2 台
特別養護老人ホーム バタフライヒル大森南	2 台
特別養護老人ホーム バタフライヒル細田	1 台

以上